

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（付属書）

No.	宣言の対象			
	製品名	型式番号	年間給湯保温効率 (JIS)	寒冷地年間給湯保温効率 (JIS)
1	電気ヒートポンプ 給湯機	TD371CHBX	3.4	－
2		TD371CHBP	3.0	－
3		TD461CHBX	3.3	－
4		TD461CHBP	3.0	－
5		TD371CHBPK	3.0	2.7
6		TD461CHBPK	3.0	2.7
7		DN371DHBX	3.6	－
8		DN371DHBP	3.0	－
9		DN371DHP	3.0	－
10		DN371DHSE	3.0	－
11		DN461DHBX	3.5	－
12		DN461DHBP	3.0	－
13		DN461DHP	3.0	－
14		DN461DHSE	3.0	－
15		DN371DHPK	3.0	2.7
16		DN461DHPK	3.0	2.7
17		DN372DHP	2.8	－
18		TH371DHBX	3.6	－
19		TH461DHBX	3.5	－
20		TH371DHBXK	3.5	3.1
21		TH461DHBXK	3.4	3.0
22		TH372DHP	2.8	－

上記、年間給湯保温効率及び寒冷地年間給湯保温効率の値は、JIS C 9220に基づくものである。

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書（付属書）

No.	宣言の対象			
	製品名	型式番号	年間給湯保温効率 (JIS)	寒冷地年間給湯保温効率 (JIS)
23	電気ヒートポンプ 給湯機	DN371EBHX	3.8	－
24		DN371EHBS	3.3	－
25		DN371EHS	3.3	－
26		DN371EHSE	3.3	－
27		DN371EHPK	3.0	2.7
28		DN461EBHX	3.7	－
29		DN461EHBS	3.3	－
30		DN461EHS	3.3	－
31		DN461EHSE	3.3	－
32		DN461EHPK	3.0	2.7
33		DN372EHS	3.1	－
34		TD371EBHX	3.8	－
35		TD371EHBS	3.3	－
36		TD371EHPK	3.0	2.7
37		TD461EBHX	3.7	－
38		TD461EHBS	3.3	－
39		TD461EHPK	3.0	2.7
40		TH371EBHX	3.8	－
41		TH371EBXK	3.7	3.2
42		TH461EBHX	3.7	－
43		TH461EBXK	3.6	3.1
44		TH372EHS	3.1	－

上記、年間給湯保温効率及び寒冷地年間給湯保温効率の値は、JIS C 9220に基づくものである。