

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書

- 1) 文書番号 : 2020-001
- 2) 発行者の名称 : トクラス株式会社
- 発行者の住所 : 静岡県浜松市中央区西山町1370
- 3) 宣言対象 : システムバス(付属書2/2参照)
- 4) 上記宣言の対象は、次の評価基準の要求事項に適合している。

<評価基準>

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第3条第1項 平成13年国土交通省告示
第1347号「評価基準」第5「劣化の軽減に関すること」
3-1(3)イ①C(iii)「浴室及び脱衣室」
「日本産業規格 A4416に規定する浴室ユニットと同等の防水上有効な措置が
が講じられていることが確かめられたものであること」

<最終改正年月日>

2005年11月20日

- 5) 追加情報 : 試験方法及び結果は、付属書2/2を参照ください。
弊社はISO9001に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行います。
支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求
ください。

・ISO9001 登録書

- 6) 問合せ先 : トクラス株式会社 品質保証室

【TEL】 053-485-1204

【FAX】 053-484-0162

- 7) 代表者又は代理者の署名

横山 雅一

発行日 : 2024年5月28日

発行場所 : トクラス株式会社 品質保証室

役職名、氏名 : 品質保証室長 横山 雅一

この文書は、JIS Q 17050-1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書（付属書）

①宣言の対象

戸建用システムバス 全シリーズ
マンション用システムバス 全シリーズ

②試験方法及び結果

試験	試験名	試験内容	JIS	判定基準	試験結果	判定
耐湿性	耐湿性試験	浴室ユニットの開口部を密閉し、約70℃の湯を排水栓をした浴槽に7ℓ/minの出湯量で1時間連続給湯した後、排水管を除く各部材及び接合部に变形又は異常が生じないかどうか調べる。	JIS A4416 8-2	使用上支障のある变形、異常が生じないこと	变形、異常なし	合格
水密性	接合部の水密性試験	空調用噴霧ノズル（スプレー角度60°、吹出穴5.0mm、管径の呼び1/4）を用いてノズルの根元で水圧を0.19 Mpaに保ちながら水を噴出させ、浴室の壁と壁及び壁と床と壁と天井の接合部に沿って7cm/sの速さでノズルを移動させ、外側への水漏れ、浸潤がないかどうかを調べる。ただし、ノズルは接合部から約30cmの距離を保つものとする。	JIS A4416 8-5	漏れ及び浸潤がないこと	外部への水漏れ及び浸潤なし	合格